

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, г. Красноярск, проспект Мира, дом 68, тел. 23-44-60, ond@mchskrsk.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району
663960, г. Заозёрный, улица Фабричная, дом 8^И, тел. 2-03-12, ondrib@mchskrsk.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Предписание № 215

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Юридическому лицу - Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
 (полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

"Переясловский детский сад "Шалуныя"
 владельца собственности, имущества и т.п.

(далее – МБДОУ "Переясловский детский сад "Шалуныя")

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 29.11.2021 №215 в период с 10:00 часов до 12.00 часов 02 декабря 2021, с 17:00 часов до 18.00 часов 08 декабря 2021 государственным инспектором Рыбинского района по пожарному надзору Бугаевым Иваном Александровичем, совместно с Цыбиной Татьяной Николаевной – заведующим МБДОУ "Переясловский детский сад "Шалуныя", проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБДОУ "Переясловский детский сад "Шалуныя", расположенного по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Воссоединения, 31.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Допускается устройство порога (трубопровод теплоноситель) на пути эвакуации, перед выходом ведущем не посредственно наружу в западной стороне здания детского сада.	п. 27(А) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: устранять на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств.	01.05.2022
2.	Руководитель организации не организывает работы	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного	01.05.2022

	<p>по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации в здании МБДОУ "Переясловский детский сад "Шалуныя".</p>	<p>режима в Российской Федерации": Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p>	
--	---	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Рыбинского района
по пожарному надзору
«08» декабря 2021 г.



Бугаев И.А.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(-а):
Заведующий МБДОУ "Переясловский детский сад "Шалуныя"
«08» декабря 2021 г.

(подпись)

Цыбина Т.Н.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19
ОНД и ПР по Рыбинскому району 8(39165)2-03-12 (понедельник, пятница)